

### Информация

#### о выполнении предписания, составленного Северо-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору

№	Описание, выявленного нарушения	Информация об устранении нарушения
1	Не предоставлен приказ на ответственного за электрохозяйство	Приказ № 89/1-од от 15.11.12 Приказ №12-од от 01.02.13
2	В столовой установлен водонагреватель, изготовленный кустарным способом	09.01.13 установлен электрический водонагреватель «Аристон Термо»
3	Отсутствует надёжный контакт нулевого защитного проводника с щитом 0,4 кВ в столовой	20.10.2012 Контакт нулевого защитного проводника с щитом 0,4 кВ в столовой подтянут
4	В щите 0,4 кВ в столовой отсутствуют надписи назначения присоединений	Выполнено
5	Розетка в обеденном зале имеет следы обгорания	20.10.2012 Розетка в обеденном зале столовой заменена

Директор МАОУ «Беркутская СОШ» \_\_\_\_\_ И.В.Рябкова