

АКТ

оперативной проверки состояния противопожарной защиты объекта

1. Данные по объекту.

Наименование объекта: ИАОЧ «Бровскае лесо»

Должность, фамилия, имя, отчество директора учреждения: Фирюков
Камильчина Валерия Николаевича

Состав дежурной смены:

Должность Ф.И.О.
- Дежурный по Камильчина В. К.
учреждению:
- Помощник дежурного:

Дежурный по 3-му этажу:

Дежурный по 2-му этажу: Магадас В. З.

Дежурный по 1-му этажу: Камильчина Н. А.

2. Оценка технического состояния систем обнаружения, тушения и сообщения о пожаре.

(заполняется до подачи вводной)

Наличие и состояние на объекте средств пожаротушения, систем АПТ, АОП, оповещения, связи.

№ п/п	Наименование системы	По нормам		имеет ся	Отсут- ствует	Испра- вен	Не испра- вен
		Требу- ется	Не требуе- т-ся				
		A	B*	a	b*	v	g
Нужное в столбцах А, В, а, б, в, г выделить							
1.	Наружный противопожарный водопровод, пожарный водоем, пожарный резервуар(нужное подчеркнуть)	+			+	+	2
2.	Внутренний противопожарный водопровод		+		+		~

1	Действия лица которому дана вводная (согласованность действий с инструкцией по случаю пожара) Позвонил 01(сообщил адрес учреждения, место пожара и свою фамилию)		
	- своевременно	5	5
	- не своевременно	3	
	- не сообщалось	2	
	Проинформировал руководство		
	- Да	5	6
	- Нет	2	
	Включил систему оповещения		
	- Да	5	5
	- Нет	2	
2	Действия дежурного (сработала система оповещения).		
	Организовал спасение людей		
	- Своевременно	5	5
	- Не своевременно	3	
	- Не организовал	2	
	Организовал тушение пожара первичными средствами		
	- Своевременно	5	6
	- Не своевременно	3	
	- Не организовал	3	
	Принял меры по сохранению материальных ценностей		
	- Своевременно	5	5
	- Не своевременно	3	
	- Не организовал	2	
3	Действия по эвакуации людей		
	Соблюдение схем движения по планам эвакуации		
	- Да	5	5
	- Нет	2	
	Задействование всех эвакуационных выходов		
	- Да	5	5
	- Нет	2	
	Принятие мер по предотвращению паники		
	- Да	5	5
	- Нет	2	
4	Действия ДПД по тушению пожара		
	Использование первичных средств		

3.	Первичные средства пожаротушения.	+		+		+		2
4.	Автоматическая пожарная сигнализация(№ акта приемки)	+		+		+		2
5.	Система оповещения людей о пожаре.(тип требуемый)	+		+		+		2
6	Радиотелефонная связь	+		+		+		2
EA = 5								EC = 10

С вычисляется из значений выделенных в столбцах а, в, г по формуле: $C = a + b - g$.

Выделенные цифры в колонках А, С суммируются в EA, EC.

* Если система не требуется по нормам (В) или отсутствует (6), С не вычисляется.

Оценка технического состояния систем $T = \frac{EC}{EA} \times 2.5$ $T = \frac{10}{5} \times 2.5 = 5$

При $T=5$ – хорошо, $T>3$, удовлетворительно, $T<3$ - неудовлетворительно.

3. Водная.

Характеристика ситуации (по усмотрению проверяющего): Водопровод, произошло 6 пожаров в дислокации 44 24 974 мс.

(место возникновения пожара, распространение огня, продуктов горения)

Время подачи водной 10 часов 27 минут

4. Оценка действий дежурных.

Время сообщения в пожарную охрану 10 часов 28 минут.

№ п/п	Наименование действий	Критерии оценки	Фактичес кая оценка

	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет <p>Использование внутреннего противопожарного водопровода(при наличии)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет <p>Спасение материальных ценностей</p> <ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	5 2	5
5	<p>Организация тушения пожара силами личного состава ДПД, имеющимися средствами.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Своевременная - Не своевременная - Тушение не проводилось 	5 3 2	5
6	<p>Использование при тушении кранов внутреннего противопожарного водопровода(при наличии)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Своевременная - Не своевременная - Краны не использовались 	5 3 2	—
7	<p>Использование первичных средств пожаротушения (при наличии)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Своевременная - Не своевременная - Огнетушители не использовались 	5 3 2	5
8	<p>Организация встречи пожарных подразделений, беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Своевременная - Не своевременная - Встреча не проводилась 	5 3 2	5
9	<p>По прибытии пожарных подразделений сообщение старшему начальнику об очаге и размерах пожара, принятых мерах по его ликвидации, о наличии в помещениях, на этажах людей.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Своевременное - Не своевременное - Не сообщалось 	5 3 2	5

K= 5

Оценки позиций суммируются и вычисляется средняя арифметическая –K. при K=5 – хорошо, K> либо=3 – удовлетворительно, K<3 – неудовлетворительно.

Итоговая оценка $Q = K+T$; $Q = \frac{5+0}{2} = \frac{10}{2} = 5$


При $Q=5$ – хорошо, $Q>5$ либо $=3$ – удовлетворительно, $Q<3$ неудовлетворительно.

5. Количество эвакуированных 111 человек, из них 89 учащихся и 23 персонала.

6. Предложения для руководства организации.


Записи и рекомендации

Старший инспектор ОНД по г. Ялуторовску и по Ялуторовскому муниципальному району МОНД №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, старший лейтенант внутренней службы Межеецкий Николай Алексеевич
(Должность, ФИО проверяющего)


(подпись)

директор Галечевская В.К.


(Должность, ФИО присутствующего)


(подпись)

Акт проверки получил: директор Галечевская В.К.

(Должность, ФИО, начальника проверяемого подразделения)

«11» 09 2015г


(подпись)