

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Петелинская средняя общеобразовательная школа

ул. Ленина, д. 25, с. Петелино, Ялуторовский район, Тюменская область, 627047 тел./факс 95-168
 ИНН/КПП 7228001043/720701001 ОГРН 1027201463728 chkolapetelino@mail.ru

Исходящий № б/н От 07.08.2017	Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №8 Управление надзорной деятельности и про- филактической работы Главного управления МЧС России по Тюмен- ской области Главному государственному инспектору г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского муни- ципальных районов по пожарному надзору Окуневу С.А.
----------------------------------	--

Устранение нарушений обязательных требований
 пожарной безопасности в соответствии с Предписанием №16/1/1 от 29.06.2018

№ п / п	№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасности с указанием конкретно- го места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пунк- та) и наименование норматив- ного правового акта РФ и (или) нормативного документа по по- жарной безопасности, требова- ния которого (ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния обяза- тельных тре- бования пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2.	3.	4.	5.	6.
с. Петелино, ул. Ленина 25 (здание школы)					
1	16/1/1	Допускается хранение горючих материалов в лестничной клетке и под лестничным маршем.	п.п. в) п.23. Правил противопожар- ного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г Запрещается: к) устраивать в лест- ничных клетках и поэтажных кори- дорах кладовые и другие подсоб- ные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, ме- бель и другие горючие материалы;	20.08.2018	Учениче- ские сту- лья убра- ны из под лестнич- ной клет- ки

Получено: 15.08.18
 К-Н Вч. с.л.
 Методич. кабинет
 15.08.18

2	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	Декларация составлена, зарегистрирована в МОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по ТО 01.08.2018
3	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в спортивном зале в помещении для хранения спортивного инвентаря	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	Пожарная сигнализация установлена
4	16/1/1	Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала ведущая в коридор не обеспечивает свободного открывания изнутри без ключа	п.35. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	20.08.2018	Проведена замена замка эвакуационного выхода
с. Петелино, ул. Ленина 7 (здание детского сада)					
5	16/1/1	Имеющиеся планы эвакуации размещены вне мест их обозначения на самом плане эвакуации	п.7 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143.2009; Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	20.08.2018	Планы эвакуации размещены в строгом соответствии с местом, указанным на плане эвакуации
6	16/1/1	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.п. в) п.42. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	20.08.2018	Колпаки светильников заменены

7	16/1/1	Настенные звуковые оповещатели, установлены на расстоянии менее 150 мм от потолка до оповещателя.	ст. 4, ст.84 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.17 НПБ 104-03, п.4.4 СП 3.13130.2009 - Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.	20.08.2018	Проведена переустановка голосовых оповещателей
8	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	Декларация составлена, зарегистрирована в МОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по ТО 23.07.2018
с. Коктюль, ул. Школьная 13 (Здание школы)					
9	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении поста вахтера.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	Пожарная сигнализация установлена
1	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в кабинете заведующего хозяйством.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	Пожарная сигнализация установлена
1	16/1/1	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической части в актовом зале.	п.7 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143.2009; Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	28.08.2018	Огнезащитная обработка сцены проведена
1	16/1/1	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.п. в) п.42. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	20.08.2018	Колпаки светильников заменены

1	16/1/1	Настенные звуковые оповещатели, установлены на расстоянии менее 150 мм от потолка до оповещателя.	ст. 4, ст.84 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.17 НПБ 104-03, п.4.4 СП 3.13130.2009 - Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.	20.08.2018	Проведена переустановка голосовых оповещателей
1	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	Декларация составлена, зарегистрирована в МОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по ТО 01.08.2018
с. Коктюль, ул. Школьная 3 (Детский сад)					
1	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении для хранения хозяйственного инвентаря.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	Огнезащитная обработка сцены проведена
1	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)		20.08.2018	Декларация составлена, зарегистрирована в МОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по ТО 23.07.2018
с.Хохлово, ул. Центральная 2 (Детский сад)					
1	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении для хранения хозяйственного инвентаря.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	Пожарная сигнализация установлена

1	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	Декларация составлена, зарегистрирована в МОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по ТО 23.07.2018
д. Криволюкская, ул. Свободы 43 (Здание детского сада)					
1	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении раздевалки.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	Пожарная сигнализация установлена
2	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	Декларация составлена, зарегистрирована в МОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по ТО 23.07.2018

Директор МАОУ «Петелинская СОШ»



Вахрушева Н.Ю.