

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 т.590-564 ф.590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №8

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

627011, Тюменская область, г. Ялуторовск ул. Бахтиярова, 32 т.2-60-64 ф.2-01-01 E-mail:
ogps24@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16|1|1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Петелинская средняя общеобразовательная школа» МАОУ «Петелинская СОШ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского муниципальных районов по пожарному надзору Окунева С.А. №7 от 29.05.2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

в период с 08 ч. 00 мин. «27» июня 2018 года по 14 ч. 00 мин. «27» июня 2018 года и с 10 ч. 00 мин. «29» июня 2018 года по 11 ч. 00 мин. «29» июня 2018 года

проведена проверка

Заместителем главного государственного инспектора г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского муниципальных районов по пожарному надзору – заместителем начальника МОНД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Межецким Николаем Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

в отношении объекта защиты Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Петелинская средняя общеобразовательная школа» расположенной по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, с. Петелино, ул. Ленина, 25 адрес(а) мест(а) фактического осуществления деятельности и (или) используемых производственных объектов: Тюменская область, Ялуторовский район, с. Петелино, ул. Ленина, 25; ул. Ленина, 7; с. Коктюль, ул. Школьная, 13; ул. Школьная, 3; с. Хохлово, ул. Береговая, 11; ул. Центральная, 2; д. Криволукская, ул. Свободы, 43; ул. Свободы, 1

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором Вахрушевой Натальей Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/ п	№ Пред- писания	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявлен- ного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопасности, тре- бования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза- тельных требова- ния пожарной без- опасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1	2.	3.	4.	5.	6.
с. Петелино, ул. Ленина 25 (здание школы)					
1.	16/1/1	Допускается хранение горючих материалов в лестничной клетке и под лестничным маршем.	п.п. в) п.23. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г Запрещается: к) устраивать в лестнич- ных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помеще- ния, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие мате- риалы;	20.08.2018	
2.	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования норматив- ных документов по пожарной безопасно- сти)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Техни- ческий регламент о требованиях по- жарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка реги- страции декларации пожарной без- опасности"	20.08.2018	
3.	16/1/1	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30) дверей помещений электрощи- товой. 10 - 15.000	п.1.82 СНИП 2.08.02-89*, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастер- ских для переработки горючих матери- алов, электрощитовых, вентиляцион- ных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кла- довых для хранения белья и гладиль- ных в детских дошкольных учреждени- ях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	01.05.2019.	
4.	16/1/1	Отсутствует автомати- ческая пожарная сигна- лизация в спортивном зале в помещении для хранения спортивного инвентаря	в нарушение требований ст.83, Феде- рального закона №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожар- ной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130- 2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	

5.	16/1/1	Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала ведущая в коридор не обеспечивает свободного открывания изнутри без ключа	п.35. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	20.08.2018	
с. Петелино, ул. Ленина 7 (здание детского сада)					
6.	16/1/1	Наружные площадки при входе в здание высотой более 45 см от уровня тротуара, не оборудованы ограждением (перилами)	ст.4, ст.53 от 22.07.2008 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.93* СНиП 2.08.02-89*, СП 1.13130.2009, п.8.1.2 Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.	01.05.2019.	
7.	16/1/1	Имеющиеся планы эвакуации размещены вне мест их обозначения на самом плане эвакуации	п.7 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143.2009; Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	20.08.2018	
8.	16/1/1	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.п. в) п.42. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	20.08.2018	
9.	16/1/1	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30) дверей помещений для хранения белья и гладильной.	п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	01.05.2019.	
10.	16/1/1	Настенные звуковые оповещатели, установлены на расстоянии менее 150 мм от потолка до оповещателя.	ст. 4, ст.84 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.17 НПБ 104-03, п.4.4 СП 3.13130.2009 - Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.	20.08.2018	

11.	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	
с. Коктуйль, ул. Школьная 13 (Здание школы)					
12.	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении поста вахтера.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	
13.	16/1/1	Высота дверей эвакуационного выхода из общей лестничной клетки на первом этаже здания высотой менее 1,9 м (по факту 1.68 м)	ст.53 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СНиП II-A.5-62, п.4.2.5 СП 1.13130.2009 - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.	01.05.2019.	
14.	16/1/1	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30) дверей электрощитовой.	ст.4, ст.88 от 22.07.2008 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	01.05.2019.	
15.	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в кабинете заведующего хозяйством.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	
16.	16/1/1	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической части в актовом зале.	п.7 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143.2009; Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	28.08.2018	

17.	16/1/1	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.п. в) п.42. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	20.08.2018	
18.	16/1/1	Настенные звуковые оповещатели, установлены на расстоянии менее 150 мм от потолка до оповещателя.	ст. 4, ст.84 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.17 НПБ 104-03, п.4.4 СП 3.13130.2009 - Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.	20.08.2018	
19.	16/1/1	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30) дверей кладовой на втором этаже.	ст.4, ст.88 от 22.07.2008 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	01.05.2019.	
20.	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	
с. Коктюль, ул. Школьная 3 (Детский сад)					
21.	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении для хранения хозяйственного инвентаря.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	

22.	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	
<i>с.Хохлово, ул. Береговая 11 (Здание школы)</i>					
23.	16/1/1	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30) дверей кладовой.	ст.4, ст.88 от 22.07.2008 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	01.05.2019.	
<i>с.Хохлово, ул. Центральная 2 (Детский сад)</i>					
24.	16/1/1	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30) дверей кладовой и помещения для хранения белья, гладильной.	ст.4, ст.88 от 22.07.2008 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	01.05.2019.	
25.	16/1/1	Наружные площадки при входе в здание высотой более 45 см от уровня тротуара, не оборудованы ограждением (перилами)	ст.4, ст.53 от 22.07.2008 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.93* СНиП 2.08.02-89*, СП 1.13130.2009, п.8.1.2 Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.	01.05.2019.	
26.	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении для хранения хозяйственного инвентаря.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	

27.	16/1/1	Высота дверей эвакуационного выхода из общей лестничной клетки на первом этаже здания и эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку на втором этаже здания высотой менее 1,9 м (по факту 1.75 м)	ст.53 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СНиП II-A.5-62, п.4.2.5 СП 1.13130.2009 - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.	01.05.2019.	
28.	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	

д. Криволукская, ул. Свободы 1 (Здание школы)

29.	16/1/1	К зданию II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0) на первом этаже здания пристроено помещение V степени огнестойкости.	ст. 4, ст.58 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. п.6.7.1, п.6.7.7 СП 2.13130.2012, п.1.14*, таблица.1, п.п.6 СНиП 2.08.02.89*, Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также отделенных противопожарными стенами служебных и других зданий и сооружений допускается принимать на одну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости здания.	01.05.2019.	
-----	--------	--	--	-------------	--

д. Криволукская, ул. Свободы 43 (Здание детского сада)

30.	16/1/1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении раздевалки.	в нарушение требований ст.83, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008г., НПБ 110-99*, таблица 1 СП 5-13130-2009 раздел А (Обязательный), таблица А.1)	20.08.2018	
-----	--------	--	---	------------	--

31.	16/1/1	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30) дверей кладовой и помещения для хранения белья, гладильной.	ст.4, ст.88 от 22.07.2008 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	01.05.2019.	
32.	16/1/1	Не переработана (не внесены изменения) в имеющуюся декларацию пожарной безопасности на объект защиты (декларация содержит устаревшие требования нормативных документов по пожарной безопасности)	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	20.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского муницип-

альных районов по пожарному надзору – замести-

тель начальника МОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС

России по Тюменской области

Межецкий Николай Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» 06 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» 06 20 18 г.

(подпись)

«29» 06 20 18 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору