



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Ишим
(место составления акта)

“ 23 ” сентября 2016 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 57/7331 -А

По адресу: 627704, Тюменская область, район Ишимский, село Тоболово, улица Школьная, 13
(место проведения проверки)

На основании : распоряжения заместителя руководителя Северо-Уральского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
А.Н.Дмитриева № 57 / 7331 от 24 августа 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в
отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тоболовская средняя
общеобразовательная школа» ОГРН 1027201232453, ИНН 7217007082

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ____ » _____ 20__ г с ____ час. ____ мин до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ час. ____ мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки : 5 дней / тридцать часов (6, 20-23 сентября)
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Северо - Уральским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) : директор МАОУ «Тоболовская СОШ» – Жидкова
Надежда Федоровна 29 августа 2016 года , 15 часов 45 минут.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки _____ :

_____ не
требуется _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Усольцева Светлана Гаврииловна - государственный
инспектор отдела по надзору в энергетике по Тюменской области Северо-Уральского

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: - Жидкова Надежда Федоровна - директор
МАОУ «Тоболовская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее :

Согласно Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г:

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МАОУ «Тоболовская СОШ» на 2010-2020 годы» утверждена директором школы Жидковой Надеждой Федоровной 13.05.2010г. Обязательное энергетическое обследование МАОУ «Тоболовская СОШ» и шести ее филиалов проведено СРО-Э-010 ООО «Федеско» в 2011г. По результатам энергетического обследования в декабре 2011 года составлены энергетические паспорта потребителей топливно-энергетических ресурсов. МАОУ Тоболовская СОШ регистрационный № СРО-Э-010-012.2012-055.2012-0261, МАОУ Карасульская СОШ регистрационный № СРО-Э-010-012.2012-055.2012-0255.

Ответственность за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основании приказа № 03/1 от 17 марта 2016г возложена на заведующих хозяйством :

МАУ Тоболовская СОШ –Шпакову Лилию Ивановну, филиале Ершовская ООШ - Блюдину Светлану Владимировну, в филиале Карасульская СОШ-Ромашенко Светлану Анатольевну; в филиале С(К)ОУ «Карасульской специальной (коррекционной) школы-Буйновского Михаи́ла Александровича, в филиале «Карасульского дедского сада- Кунгурову Алесю Александровну, в филиале «Новокировской начальной школы-детский сад» - Шестакову Веру Ивановну.

МАОУ Тоболовская СОШ(Ишимский район, с.Тоболово, ул.Школьная, 13)

Учет электрической энергии производится по эл.счетчикам, установленным в водных распределительных электроустановках зданий: в здание школы-тип прибора СА4-М6781, зав.№ 186672 поверка декабрь 2014г.; здание мастерской – тип прибора Меркурий 230АМ03 зав.№20311528, поверка август 2014г., приборы исправны, поверены в лаборатории Госстандарта.

Приборы учета тепловой энергии установлены в здании школы, в мастерской, в котельной : тип приборов СПТ-941.10 . Зав № 49662 (здание школы), № 49660 (здание мастерской), № 49664 (здание котельной) с преобразователями расхода ВЭПС-ДУ-32, датчики температуры воды КТПР-0,5/1. Свидетельства о поверке действительны до 26.06.2019года. Для учета холодного водоснабжения в здании школы установлен счетчик расхода воды марки СГВ-20 №21276248, в мастерских установлен счетчик расхода воды марки СВ-15г № 070626932 приборы исправны, поверены в лаборатории Госстандарта в 2015г

Филиал Ершовская ООШ (Ишимский район, с.Ершово, Школьная площадь , 24)

Учет электрической энергии производится по эл.счетчику, установленному в водном распределительном электроустановке здания: тип прибора ОМТ 468.015ПС, поверка октябрь 2006г прибор исправен, поверен в лаборатории Госстандарта.

Прибор учета тепловой энергии установлен в здании школы: тип прибора СПТ-941.10. № 49682, с преобразователями расхода ВЭПС-ДУ-32 датчики температуры воды КТПР-0,5/1. Свидетельство о поверке действительно до 26.06.2019г

Для учета холодного водоснабжения в здании школы установлен счетчика расхода воды марки СГВ-20 №22598973., прибор исправен, поверен в лаборатории Госстандарта в 2015г

Филиал Карасульская СОШ (Ишимский район, с.Карасуль, ул. Ленина, 32)

Учет электрической энергии производится по эл.счетчикам, установленным в водных распределительных электроустановках зданий: в здание школы-тип прибора СТЭ561Н50-1-4МК1 зав.№ 34255, поверка февраль 2008г.; в ВРЩ столовой тип прибора ЦЭ6803В123ОВ, зав. №098304158 с трансформаторами тока ТТИ 200/5, поверка 2016год; в здании гаража тип

прибора Меркурий 230AR02С, зав.№ 05489953, поверка ноябрь 2010г, приборы исправны, поверены в лаборатории Госстандарта.

Приборы учета тепловой энергии установлены в здании школы, : тип прибора СПТ-941.10 № 49674, с преобразователями расхода ВЭПС-ДУ-32 датчики температуры воды КТПР-0,5/1. Свидетельства о поверке действительны до 26.06.2019года.

Для учета холодного водоснабжения в здании школы установлен счетчик расхода воды марки СВМ-25, зав №26831368, прибор исправен, поверен в лаборатории Госстандарта 13.07 2016г

Филиал Новокировская СОШ (Ишимский район, с.Новокировка, ул. Животноводов, 22)

Учет электрической энергии производится по эл.счетчику, установленному в водном распределительном электрошите здания школы-тип прибора ЦЭ6803В123ОВ, зав. № 103205375, поверка май 2016год, прибор исправен, поверен в лаборатории Госстандарта.

Прибор учета тепловой энергии установлен в здании школы, : тип прибора СПТ-941.10 № 45848, с преобразователями расхода ВЭПС-ДУ-32 датчики температуры воды КТПР-0,5/1. Свидетельства о поверке действительны до 26.06.2019года.

Для учета холодного водоснабжения в здании школы установлен счетчик расхода воды марки СГВ-15, зав №25837008, прибор исправен, поверен в лаборатории Госстандарта 01.07 2016г

Филиал Карасульский детский сад (Ишимский район, поселок Октябрьский, ул. 30 лет Победы, 2а)

Учет электрической энергии производится по эл.счетчику, установленному в водном распределительном электрошите здания детского сада -тип прибора Меркурий 230 АМ02, зав. № 05550286, поверка февраль 2011год, прибор исправен, поверен в лаборатории Госстандарта.

Прибор учета тепловой энергии установлен в здании детского сада, : тип прибора СПТ-941.10 № 49663, с преобразователями расхода ВЭПС-ДУ-32 датчики температуры воды КТПР-0,5/1. Свидетельства о поверке действительны до 26.06.2019года.

Для учета холодного водоснабжения в здании установлен счетчик расхода воды марки СВ-20г, зав №0385763 10, прибор исправен, поверен в лаборатории Госстандарта июль 2011г

Филиал С(К)ОУ «Карасульская специальная (коррекционная) школа-интернат» (Ишимский район, поселок Октябрьский, ул. Ленина , 59а)

Учет электрической энергии производится по эл.счетчикам, установленным в водных распределительных электрошитах зданий: в здание школы-тип прибора Меркурий 230AR02С, зав.№ 06214142, поверка май 2010г, тип прибора СА4У-5 зав №001714 поверка март 2015г.; в ВРЩ столовой тип прибора Меркурий 230 АР 02 зав. № 06214186, поверка май 2010г. В ВРЩ здания спального корпуса тип прибора СПТ-941.10 зав .№ 289310, поверка январь 2015г. Приборы исправны, поверены в лаборатории Госстандарта.

Приборы учета тепловой энергии установлен в здании школы, : тип прибора СПТ-941.11 зав. № 24664, с преобразователями расхода ВЭПС-20 датчики температуры воды КТСПР. Свидетельства о поверке действительны до 31.07.2019года.

Приборы учета тепловой энергии установлен в здании спального корпуса, : тип прибора СПТ-942 зав. № 2573, с преобразователями расхода ЭРСВ-420Л-50 датчики температуры воды КТПР-0,5. Свидетельства о поверке действительны до 31.07.2019года.

Для учета холодного водоснабжения в здании школы установлены четыре счетчики расхода воды марки СГВ-15, СВМ-32 .Приборы исправны, поверены в лаборатории Госстандарта в августе 2016г

(указывается сопутствующая эксплуатационная информация – структура организации, новые данные о объекте проверки, приказы о назначении должностных лиц и т.д.)

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- не выявлены.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности , обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) :

- не выявлены.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Содержание положений ст.26_1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» разъяснены:

директор школы, Мидкова Н.Ф.

Ф.И.О., подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы : распоряжение № 57 / 7331 от 24 августа 2016 г. копия устава МАОУ «Тоболовская СОШ» , копия свидетельства ИНН; копия свидетельства ОГРН.

Подпись лица, проводившего проверку :



Гаврииловна

Усольцева Светлана

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МАОУ «Тоболовская СОШ»

Мидкова Н.Ф., директор школы

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

23 сентября 2016 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

